



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164,
тел. ОД (8652) 24-52-26, E-mail: gu.mchs26@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК,
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191, в. тел. (8652) 94-55-90, факс (8652) 23-39-73,

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Левокумскому району и Нефтекумскому городскому округу),
г. Нефтекумск, ул. Восточная, 2, тел. (86558) 2-24-98, факс. (86558) 3-37-09, nefekumsk77@bk.ru

Единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю тел. (8652) 39-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ № 161/1/99

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Директору МКОУ СОШ № 15 Асфендияровой Гульфижат Динисламовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнении распоряжения главного государственного инспектора Левокумского района и Нефтекумского городского округа по пожарному надзору от 07.11.2019 № 161, ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 12.11.2019, с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 22.11.2019 проведена плановая выездная проверка заместителем начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Левокумскому району и Нефтекумскому городскому округу) В.С. Тимаковым совместно с директором Директор МКОУ СОШ № 15 Асфендияровой Г.Д.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Оборудовать пожарные шкафы в соответствии требований НПБ 151-2000 от 27.12.2000	(ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст. 4, п. 4,6 НПБ 151-2000 от 27.12.2000)	20.08.2020	
2.	Обеспечить расстояние между пожарными извещателями а так же между стеной и пожарными извещателями в соответствии расстоянию приведенной в таб. 13.3, 13.5 (не более 4,5)	(п. 14.1 п. 13.3.7, таб. 13.3, 13.5 СП 5.13130.2009)	20.08.2020	
3.	Оборудовать помещения с вычислительной техникой (кабинет информатики) углекислотным огнетушителем	(ФЗ №123 от 25.07.2008 г. ст. 4 ч. 4, п. 472 правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О	20.03.2020	

№ п/п	Перечень нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
4.	Обеспечить исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей	противопожарном режиме») (ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст. 4, п. 37.1 правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»)	20.03.2020	
5.	В помещении овощного цеха светильник оборудовать колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника	(п.п. «в» п. 42 правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»)	20.03.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК
(по Левокумскому району и Нефтекумскому городскому округу)
В.С. Тимаков

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)
«22» 11 2019 г.



Предписание для исполнения получил(а)

Handwritten signature

(должность, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя собственности, имущества и т.п.
(гражданина)

«22» 11 2019 г.

МКОУ СОШ № 15 Асфендиярова Г.Д.

(должность, ф.и.о. законного представителя юридического лица, руководителя организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п.
(гражданина)